

WYPUST ZLOKALIZOWAĆ POD ZADASZENIEM WEJŚCIA DO BUDYNKU

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ W RAMACH ZAKRESU OPRACOWANIA		
101	GAB. DIAGN.-ZAB. OKULIST. Z CIEMNIA / USG - ROZDZIAŁ CZASOWY	POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
19,97m²	WYKŁADZINA PVC	
102	GABINET LEKARSKI OKULISTYCZNY	
14,67m²	WYKŁADZINA PVC	
103	REJESTRACJA PORADNI MEDYCYNY PRACY	
19,59m²	WYKŁADZINA PVC	
104	GABINET ZABIEG. MEDYCYNY PRACY - AUDIOM., SPIROM., EKG	
24,04m²	WYKŁADZINA PVC	
105	GABINET PIELĘGNIARSKI I POŁOŻNEJ POZ	
11,62m²	WYKŁADZINA PVC	
106	GABINET LEKARSKI SPECJALISTYCZNY	
11,59m²	WYKŁADZINA PVC	
107	POM. SOCJALNE	
10,61m²	WYKŁADZINA PVC	
108	WC PACJENTÓW	
—	POSADZKA GRESOWA	
109	WC PERSONELU	
—	POSADZKA GRESOWA	
110	GABINET LEKARSKI LARYNGOLOGICZNY	
16,44m²	WYKŁADZINA PVC	
111	GAB. DIAGN.-ZABIEG. LARYNG. / DERMAT. - ROZDZIAŁ CZASOWY	
11,92m²	WYKŁADZINA PVC	
112	PIELĘGNIARKA KOORDYNUJĄCO/ NADZORUJĄCA	
11,67m²	WYKŁADZINA PVC	
113	GABINET LEKARSKI DERMATOLOGICZNY	
12,12m²	WYKŁADZINA PVC	
114	POM. PORZĄDKOWE	
2,39m²	WYKŁADZINA PVC	
KOR	KORYTARZ/POCZEKALNIA	
87,11m²	WYKŁADZINA PVC	
RAZEM POWIERZCHNIA UŻYTKOWA		
249,81m²		

LEGENDA:

- TB 1p — ISTNIEJĄCA ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA DO MODERNIZACJI
- MIEJSCOWA SZYNA WYRÓWNAWCZA
- URZĄDZENIE ELEKTRYCZNE NAZWA/MOC [kW]/NAPIĘCIE [V] WW – WENTYLATOR WYWIEWNY
- G1 — GNIAZDO WTYCZKOWE, POJEDYNCZE, PODTYNKOWE 16A; 250V; IP20; 2P+PE
- G2 — GNIAZDO WTYCZKOWE, POJEDYNCZE, PODTYNKOWE 16A; 250V; IP44; 2P+PE
- PEL — PUNKT ELEKTRYCZNO– LOGICZNY PEL 4xRJ45 KAT. 6, 2x230 V DATA, 2x230 V
- CCTV — WYPUST KABLOWY POD KAMERĘ U/UTP KAT 6 PE
- GNIAZDO 2x RJ45 KAT. 6
- ŁĄCZNIK OŚWIETLENIOWY, POJEDYNCZY, PODTYNKOWY 16A; 250V; IP20
- ŁĄCZNIK OŚWIETLENIOWY, SCHODOWY, PODTYNKOWY 16A; 250V; IP20
- ŁĄCZNIK OŚWIETLENIOWY, ŚWIECZNIKOWY, PODTYNKOWY 16A; 250V; IP20
- CZUJKA RUCHU 360° 16 A; 250 V
- A.1 — Oprawa oświetlenia podstawowego LED 1750lm 4000K 20W IP44
- B.1 — Oprawa oświetlenia podstawowego LED 3900lm 4000K 37W
- C.1 — Oprawa oświetlenia podstawowego LED 4500lm 4000K 34W IP20
- C.2 — Oprawa oświetlenia podstawowego LED 2450lm 4000K 19W IP44
- C.3 — Oprawa oświetlenia podstawowego LED 3250lm 4000K 26W IP20
- AW2 — Oprawa oświetlenia awaryjnego LED CNBOP AT min. 1h
- EW1 — Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego z piktogramem LED CNBOP AT min. 1h

UWAGI :

1. RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCYJNYMI, ARCHITEKTURY, INSTALACJI SANITARNYCH ORAZ POZOSTAŁYMI RYSUNKAMI INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I OPISEM TECH.

UWAGI
1. POMIESZCZENIA 108, 109 - TOALETY ISTNIEJĄCE - POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
2. NOWOPROJEKTOWANE ŚCIANY - Z PŁYT GK NA RUSZCIE STALOWYM, WYGŁUSZENIE WEŁNĄ MINERALNĄ GR. 10cm

PRACOWNIA PROJEKTOWA "WYKRZYKNIK", 43-190 MIKOŁÓW, UL.RYNEK 10, TEL.: 32 / 738 01 35

TEMAT RYSUNKU:	INSTALACJA ELEKTRYCZNA RZUT PIĘTRA	DATA:	CZERWIEC 2019
OBIEKT:	PRZYCHODNIA BRACKA WESOŁA W MYSŁOWICACH UL. OSMAŃCZYKA 4, 41-408 MYSŁOWICE, 1 PIĘTRO, POZIOM +3.00	NR PROJ.:	PA/7(238)/19
PROJEKTOWAŁ:	MGR INŻ. MARIUSZ SZLENK NR UPRAWNIEŃ: SLK/4438/PWOE/13	SKALA:	1:100
SPRAWDZIŁ:	MGR INŻ. MICHAŁ KRETEK NR UPRAWNIEŃ: SLK/4506/PWOE/12	NR RYS.:	E2