



- LEGENDA:
- Grzejnik płytowy z zasilaniem dolnym, zestawem przyłączeniowym i zaworem termostatycznym - podano typ/wysokość, długość
 - rurociągi ogrzewania grzejnikowego (czynniki: woda) - rurociągi należy prowadzić pod stropem, nad rurociągami instalacji c.o. obsługującej pomieszczenia Helimedu
 - odcinki pionowe ogrzewania grzejnikowego
 - oznaczenie punktu charakterystycznego instalacji
 - numer pomieszczenia, temperatura w pomieszczeniu, zapotrzebowanie na ciepło
 - C, STD, 700 [400 mm] grzejnik łazienkowy (podano typ / wysokość / długość grzejnika)
 - rurociągi doprowadzające czynnik do nagrzewnic central wentylacyjnych (czynniki: glikol propylenowy 37%) - rurociągi prowadzić pod stropem

TEMAT: BUDOWA NOWEJ PRZYCHODNI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ PRZY UL. ODDZIAŁÓW MŁODZIEŻY POWSTAŃCZEJ 14		TEMAT RYSUNKU: RZUT PARTERU - INSTALACJA CO I CT - PRZYCHODNIA	
OBJEKT: BUDYNEK NA POTRZEBY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ UL. ODDZIAŁÓW MŁODZIEŻY POWSTAŃCZEJ 14, 41-707 RUDA ŚLĄSKA		FAZA: PROJEKT TECHNICZNY WYKONAWCZY	
INWESTOR: FUNDACJA "UNIA BRACKA" UL. KOKOTA 172, 41-711 RUDA ŚLĄSKA		NR RYSUNKU: CO-01	
PROJEKTANT: MGR INŻ. JANUSZ BRODAŁA UPR. PROJ. NR. SLK/0953/PWOS/05	JEDNOSTKA PROJEKTOWA: P. U. P. "UTEX" SP. Z O. O.	DATA: MARZEC 2022	SKALA: 1:100
SPRAWDZAJĄCY: MGR INŻ. ANDRZEJ BŁASZCZAK UPR. PROJ. NR. SLK/2719/POOS/09	44-106 GLIWICE, UL. STRZELECKIEGO 27		