piony instalacji c.t. prowadzone z piętra na dach
(do nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej)

piony instalacji c.t. prowadzone z piętra na parter

piony instalacji c.t. prowadzone z piętra na dach
(do nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej)

1.1 +24 °C Φwym: 840 W
1.2 +24 °C Φwym: 1045 W
1.3 +20 °C Φwym: 308 W
1.4 +20 °C Φwym: 428 W
1.5 +20 °C Φwym: 176 W
1.6 +20 °C Φwym: 197 W
1.7 +20 °C Φwym: 159 W
1.8 +20 °C Φwym: 113 W
1.9 +24 °C Φwym: 804 W
1.10 +24 °C Φwym: 653 W
1.11 +24 °C Φwym: 662 W
1.12 +24 °C Φwym: 701 W
1.13 +24 °C Φwym: 778 W
1.14 +24 °C Φwym: 811 W
1.15 +20 °C Φwym: 811 W
1.16 +20 °C Φwym: 186 W
1.17 +20 °C Φwym: 185 W
1.18 +20 °C Φwym: 708 W
1.19 +20 °C Φwym: 869 W
1.20 +20 °C Φwym: 284 W
1.21 +24 °C Φwym: 1086 W
1.22 +20 °C Φwym: 279 W
1.23 +24 °C Φwym: 1597 W
1.24 +24 °C Φwym: 1946 W
1.25 +24 °C Φwym: 750 W
1.26 +24 °C Φwym: 1296 W
1.27 +24 °C Φwym: 1001 W
1.28 +24 °C Φwym: 1946 W
1.29 +24 °C Φwym: 1001 W
1.30 +24 °C Φwym: 610 W
1.31 +20 °C Φwym: 155 W
1.32 +24 °C Φwym: 1946 W
1.33 +19 °C Φwym: 0 W
1.34 +20 °C Φwym: 1396 W
1.35 +20 °C Φwym: 225 W
1.36 +20 °C Φwym: 1949 W

LEGENDA:

- Grzejnik płytowy z zasilaniem dolnym, zestawem przyłączeniowym i zaworem termostatycznym - podano typ/wysokość, długość
- rurociągi ogrzewania grzejnikowego (czynnik: woda) - rurociągi należy prowadzić pod stropem, nad rurociągami instalacji c.o. obsługującej pomieszczenia Helimedu
- odcinki pionowe ogrzewania grzejnikowego
- oznaczenie punktu charakterystycznego instalacji
- numer pomieszczenia, temperatura w pomieszczeniu zapotrzebowanie na ciepło
- grzejnik łazienkowy (podano typ / wysokość / długość grzejnika)
- rurociągi doprowadzające czynnik do nagrzewnic central wentylacyjnych (czynnik: glikol propylenowy 37%) - rurociągi prowadzić pod stropem

TEMAT: BUDOWA NOWEJ PRZYCHODNI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ PRZY UL. ODDZIAŁÓW MŁODZIEŻY POWSTAŃCZEJ 14

OBIEKT: BUDYNEK NA POTRZEBY PROWADZENIA DZIA ŁALNOŚCI LECZNICZEJ UL. ODDZIAŁÓW MŁODZIEŻY POWSTAŃCZEJ 14, 41-707 RUDA ŚLĄSKA

INWESTOR: FUNDACJA "UNIA BRACKA" UL. KOKOTA 172, 41-711 RUDA ŚLĄSKA

PROJEKTANT: MGR INŻ. JANUSZ BRODALA UPR. PROJ. NR: SLK/0953/PWOS/05

SPRAWDZAJĄCY: MGR INŻ. ANDRZEJ BŁASZCZAK UPR. PROJ. NR: SLK/2719/POOS/09

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: P. U. P. "UTEX" SP. Z O. O. 44-105 GLIWICE, UL. STRZELECKIEGO 27

TEMAT RYSUNKU: RZUT PIĘTRA - INSTALACJA CO I CT - PRZYCHODNIA

FAZA: PROJEKT TECHNICZY WYKONAWCZY

DATA: MARZEC 2022

SKALA: 1:100

NR RYSUNKU: CO-02