



SZCZEGÓŁ UKŁOŻENIA RUR PVC-U W WYKOPIE



UWAGI:

1. Minimalne przykrycie kanalizacji $H=1,00m$ do wierzchu przewodu. Przewody ułożone powyżej należy ocieplić.
2. Dokładne rzędne włączenia projektowanych rurociągów do istniejącej studni należy ustalić na budowie.
3. Ze względu na brak dokładnych danych dotyczących zagłębienia istn. uzbrojenia prace ziemne w tej okolicy należy prowadzić ręcznie.
4. Rzędne góry studni zweryfikować z projektowanym/istniejącym terenem.
5. Przed ułożeniem rur należy wykonać podsypkę piaskową gr. 20cm.
6. Po ułożeniu rur należy wykonać obsypkę piaskową do wysokości rury a następnie zasypkę piaskową gr. 30cm ponad rurę.

POZIOM PORÓWNANOWY		255.00 m n.p.m.							
RZĘDNA TERENU ISTN.		Istn.	Dokl.	Istn.	Proj.	Istn.	Istn.		
RZĘDNA DNA KANAŁU		267.36		267.38		267.33		267.22	267.32
RZĘDNA DNA KANAŁU		265.28	265.58	265.62		265.76		265.86	266.28
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU		2.08	1.78	1.76		1.57		1.36	0.96
								1.04	1.04
SPADKI, DŁUGOŚCI		1%						30.08m	
ŚREDNICA, MATERIAŁ		Rury PVC-U DN200/188,2 L=30.08m							
ODLEGŁOŚCI		0.00	4.33	14.08	18.41	9.16	27.58	30.08	2.50
			4.33						
HEKTOMETRY		K388	S1		S2		S3	BUD	
P.SJ./P.H.-graf. Generator rysunkowy Profil Koordynator 8.0									

TEMAT:		PRZYŁĄCZE	
BUDOWA NOWEJ PRZYPŁYNOWI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ PRZY UL. ODDZIAŁÓW MŁODZIEŻY POWSTAŃCZEJ 14		I ZEWN. INST. WODOCIĄGOWA ORAZ PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ	
OBJEKT:		PRZYŁĄCZE KAN. SANITARNEJ	
BUDYNEK NA POTRZEBY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ UL. ODDZIAŁÓW MŁODZIEŻY POWSTAŃCZEJ 14, RUDA ŚLĄSKA		PROFIL PODŁUŻNY	
INWESTOR:		PRZYŁĄCZE KAN. SANITARNEJ	
FUNDACJA "UNIA BRACKA" UL. KOKOTA 17Z, RUDA ŚLĄSKA		PROFIL PODŁUŻNY	
PROJEKTANT:		FAZA:	
mgr inż. Anna Drzewiecka-Palubska nr upr. SLK/2890/POOS/09		PROJEKT TECHNICZNY WYKONAWCZY	
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:		DATA:	
P. U. P. "UTEX" SP. Z O. O.		MARZEC 2022	
SPRAWDZAJĄCY:		SKALA:	
mgr inż. Beata Stomek nr upr. 116/92		1:100/500	
44-005 GŁAWICE, UL. STRZELCOWSKIEGO 27		NR RYSUNKU:	
		S.03	