

WARUNKI przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej	Nr ewiden. TIU/520/33/22		
	Strona 1 z 2		
	Wydanie	Data wydania	Zmiana
Załącznik nr 16 instrukcji IS-7.2-01/A Zawieranie umów klientami	1	28.02.2013	0

Ruda Śląska, dnia 27 kwietnia 2022r.

Fundacja „Unia Bracka”

ul. Kokota 172  
41-711 Ruda Śląska

dotyczy: zmiany warunków technicznych odprowadzania wód deszczowych z projektowanej przychodni przy ul. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 14 (dz. nr 3539/24) w Rudzie Śląskiej

W odpowiedzi na pismo znak 88/2022 z dnia 25 kwietnia 2022r. w sprawie jw. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej po przeanalizowaniu przedstawionych argumentów zmienia warunki wydane pismem znak TIU/520/33/22 z dnia 07 kwietnia 2022r. i wyraża zgodę na zabudowę regulatora przepływu wód o przepływie maksymalnym 10 dm<sup>3</sup>/s.

Pozostała część warunków nie ulega zmianie i jest zgodna z pismem znak TIU/520/33/22 z dnia 07 kwietnia 2022r.

Z poważaniem,

WICEPREZES ZARZĄDU  
ds. technicznych  
PWIK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej  
mgr inż. Wojciech Słojka

PREZES ZARZĄDU  
Dyrektor Generalny  
PWIK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej  
mgr inż. Grzegorz Rybka

Kopia: TIU a/a  
l.dz. 4069

Dokument sporządziła:  
Agnieszka Słotwińska  
(tel. 32/342-42-00 wew. 258)

KIEROWNIK  
Dział Przygotowania i Realizacji Inwestycji  
PWIK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej

mgr inż. Łukasz Poterejko