PROJEKT KOTŁOWNI GAZOWEJ W BUDYNKU PRZYCHODNI BRACKIEJ WESOŁA
PRZY UL. OSMAŃCZYKA 4 W MYSŁOWICACH
INWESTOR: FUNDACJA "UNIA BRACKA", UL. KOKOTA 172, 41-711 RUDA ŚLĄSKA



KOCIOŁ GAZOWY Z ZAMKNIĘTĄ KOMORĄ SPALANIA
WISZĄCY, KONDENSACYJNY
TYP: VICTRIX 55 2 ERP
Qg=5,5-54,8kW
Modulacja-5,5/54,8kW
tz/tp=70/50°C max 80/60°C
Qel=83 W/230V
AxBxH=442x456x946mm
m=55,0 kg

DANE DLA KOTŁOWNI
BUDYNEK ISTNIEJĄCY

Qco- =59,0kW
Qcwu- =30,0kW
SUMA Qg=89,00 kW
WG WARUNKÓW Qg=80,0 kW

PRACOWNIA PROJEKTOWA "WYKRZYKNIK", 43-190 MIKOŁÓW, UL.RYNEK 10, TEL.: 32 / 738 01 35			
TEMAT RYSUNKU:	RZUT KOTŁOWNI - TECHNOLOGIA KOTŁOWNI GAZOWEJ- WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZU	DATA:	MARZEC 2020
OBIEKT:	PRZYCHODNIA BRACKA WESOŁA W MYSŁOWICACH UL. OSMAŃCZYKA 4, 41-408 MYSŁOWICE, PIWNICA, POZIOM -2.80	NR PROJ.:	PA/4(250)/20
PROJEKTOWAŁ:	INŻ. STANISŁAW BODUSZEK NR UPRAWNIEŃ: 586/93	SKALA:	1:50
SPRAWDZIŁ:	MGR INŻ. WOJCIECH RYLOWSKI NR UPRAWNIEŃ: ŚLK/5450/PWOS/14	NR RYS.:	S1

A2